

Система комбинированного отопления (КОТ) в Специализированном Управлении Спецжелдорснаба



ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОТ в складском помещении СУ Спецжелдорснаба

Показатель	Потребление тепловой энергии	Теплопотери через дверной проем	Общее потребление
До внедрения, кВт*ч/год	122 000	96 000	218 000
После внедрения, кВт*ч/год	122 000	0	122 000
Сокращение теплопотребления, кВт*ч/год			96 000
Стоимость системы, тыс. руб.			950,0
Срок окупаемости, лет			2,5

Смонтировано четыре системы КОТ в двух складских помещениях площадью 339 м² и 343 м².